



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10638 – Revisão 05

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 04/11/2008

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Productos

**Tomada de Embutir 2P+T Legrand
Linhas Living, Light e Living Light
10A 250V~**

Ref. (Living): N4165S; N4165.

Ref. (Light): L4165S; L4165.

**Ref. (Living Light): SL4165; SL4165S; SN4165; SN4165S; SNT4165;
SNT4165S.**

Solicitante:

Applicant/Solicitante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

**Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Conjuntos 01, 02, 11 e 12 – Chácara
Santo Antônio**

04719-901 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua João Stukas, 3312 - Jd. São Vicente

83602-110 – Campo Largo – PR

CNPJ: 52.618.139/0016-83

Fornecedor / Representante Legal:

*Supplier/Legal Representative/Proveedor/
Representante Legal*

Não Aplicável.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation/Normas/Reglamento

**ABNT NBR NM 60884-1:2004, ABNT NBR 14136:2002 e Portaria nº 85 de
03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

Esquema de certificação:

Certification Scheme/Esquema de certificación

**Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com
avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de
acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios
parciais ou de tipo conforme definido na Portaria nº 085 de 03 de Abril
de 2006 do INMETRO.**

Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

*Laboratory and test report Nº/Laboratorio y
Informe de Prueba nº*

Ver Página 2 (Item 5).

Notas:


Notes/Notas

**Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes.**

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Emisión

São Paulo, 30 de Janeiro de 2014.


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10638 – Revisão 05

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 04/11/2008

Effectuated/Efectivado

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação das Tomadas:

- ✓ Desmontável, 2P, com contato terra, borne com parafuso, aberta, com ou sem obturador, para montagem embutida, de concepção A;
- ✓ Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;
- ✓ Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Normal.

2) Acessórios para Montagem:

- ✓ Placas de Recobrimento Linha Living (Ref.: L4803...; L4816...), Linha Light (Ref.: N4803...; N4816...) e Living Light (Ref.: LNA4803...; SLNA4803...; LNA4804...; LNA4826...; SLNA4826...; LNB4803...; SLNB4803...; LNB4804...; LNB4826...; LNA4819...; SLNA4819...; LND4803KR; SLND4803KR; LND4804KR; LND4826KR; SLND4826KR; SLND4819KR);
- ✓ Suportes Linha Living (Ref.: L4703; L4716), Linha Light (Ref.: N4703; N4716) e Living Light (Ref.: SLN4703; LN4704; SLN4726; LN4719);
- ✓ Módulos cegos Linha Living (Ref.: L4950; L4951; L4953), Linha Light (Ref.: N4950; N4951; N4953) e Living Light (Ref.: SL4950...; SL4951...);

3) Padronização:

- ✓ Norma NBR 14136/02 (Figura 01).

4) Plugues conectáveis na tomada modular de embutir, 2P+T, 10A 250V~, conforme padronização NBR 14136/02 (Figura 01), segundo Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:

- ✓ Plugue nº 02, 2P, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;
- ✓ Plugue nº 10, 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02.

5) Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

Laboratório e Nº do relatório de ensaios: <i>Laboratory and test report N°/ Laboratorio y Informe de Prueba nº</i>	
3º Ciclo	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 126/12 de 10.09.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 542/12 de 24.08.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 410/13 de 21.05.2013
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 588/13 de 26.07.2013

Natureza das Revisões/Data:

Nature of Reviews/Date/Naturaleza de las revisiones/Fecha

30/01/2014 – Revisão 05: Correção da referência LS4165 para SL4165 – Correção de "Livint" para "Living".